



時期:2026年8月

茨城県某所にて、局所排気装置を新しく納入致しました。装置近くに乾燥炉が有り、管轄の消防署より、空気取り入れ口には防火ダンパー付きのガラリを設ける様に指定があり、特殊仕様として対応しました。



防火ダンパー付きガラリは側面、天井に配置。風の流れを考慮した配置となっています。

